

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
<b>Оборудование</b>								
1	Пульт контроля и управления охранно-пожарный	С2000М		НВП «Болид»	шт.	1		
2	Устройство оконечное объектовое	С2000-PGE		НВП «Болид»	шт.	1		
3	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	Сигнал-10		НВП «Болид»	шт.	8		
4	Блок индикации	С2000-БИ		НВП «Болид»	шт.	1		
5	Контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ		НВП «Болид»	шт.	1		
6	Блок сигнально-пусковой адресный	С2000-СП4/24		НВП «Болид»	шт.	12		
7	Контрольно-пусковой блок	С2000-КПБ		НВП «Болид»	шт.	4		
8	Модуль подключения нагрузки	МПН		НВП «Болид»	шт.	36		
9	Блок индикации и управления	Поток-БКИ		НВП «Болид»	шт.	1		
10	Модуль речевого оповещения	Рупор-200		НВП «Болид»	шт.	2		
11	Прибор пожарный управления	Поток-ЗН		НВП «Болид»	шт.	1		
12	Шкаф контрольно-пусковой, 4 кВт	ШКП-4		НВП «Болид»	шт.	1		
13	Шкаф контрольно-пусковой, 10 кВт	ШКП-10		НВП «Болид»	шт.	2		
14	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный	ИП 212-112		ООО «КБ Пожарная автоматика»	шт.	500		Запас - 30 шт
15	Элемент питания - батарея типа «Крона»			Россия	шт.	500		Запас - 30 шт
16	Извещатель пожарный тепловой	ИП 103-5/2-А0 н.э.		ООО НПКФ «КСС»	шт.	300		Запас - 18 шт
17	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИП 212-45		ООО «КБ Пожарная автоматика»	шт.	165		Запас - 16 шт
18	Извещатель пожарный ручной	ИПР 513-10		ООО «КБ Пожарная автоматика»	шт.	30		Запас - 4 шт
19	Элемент дистанционного управления адресный	ЭДУ 513-ЗАМ		НВП «Болид»	шт.	12		Пожаротушение
20	Кнопка с фиксацией d=22мм	ВВГ60-АЕАL-K04		IEK	шт.	12		
21	Корпус КП101 для кнопок 1 место	ВКР10-1-K01		IEK	шт.	12		
22	Устройство коммутационное	УК-ВК/04		НВП «Болид»	шт.	2		

Взам. Инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

						РД-010217-61-ПС.С			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
Разраб.					03.17		Р	1	2
Проб.					03.17				
ГИП					03.17		ООО «Аквил»		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
23	Модуль акустический речевой со встроенным трансформатором, 100 В	Соната-Т-100-3/1 Вт MINI		000 «Элтех-сервис»	шт.	48		
24	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 24 В, 20 мА, IP56	Маяк-24-3М1		000 «Электротехника и Автоматика»	шт.	2		
25	Светоуказатель «Выход», 24 В, 17 мА, IP41	Кристалл-24		000 «Электротехника и Автоматика»	шт.	26		
26	Резервированный источник питания 24В, 4А	РИП-24 исп. 06		НВП «Болид»	шт.	2		
27	Аккумуляторная батарея 12 В, 40 Ач				шт.	4		Для РИП-24
28	Аккумуляторная батарея 12 В, 17 А/ч				шт.	4		Для Рупор-200
29	Аккумуляторная батарея 12 В, 7 А/ч				шт.	1		Для Поток-3Н
30	Резистор 2 кОм				шт.	149		Для ИП 212-45
31	Резистор 2 кОм				шт.	282		Для ИП 103-5/2
32	Резистор 1 кОм				шт.	26		Для ИПР 513-10
33	Корпус металлический 395x310x150, IP31	ЩМП-1-1 36 УХЛ3		IEK	шт.	11		В этажной нише
<b>Кабельная продукция</b>								
34	Кабель	КПСнз(А)-FRLS 1x2x1,0		Россия	м	220		
35	Кабель	КПСнз(А)-FRLS 1x2x0,75		Россия	м	600		
36	Кабель	КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x0,5		Россия	м	3300		
37	Кабель	КСБнз(А)-FRLS 2x2x0,64		Россия	м	125		
38	Кабель силовой	ВВГнз(А)-FRLS 3x1,5		Россия	м	200		Питание 220 В
<b>Монтажные материалы</b>								
39	Коробка распределительная	70x70		DKC	шт.	30		
40	Клеммные колодки			DKC	шт.	30		
41	Труба жесткая гладкая ПВХ легкого типа d=40 мм			DKC	м	36		
42	Кабель-канал	40x40		IEK	м	18		Для 1 этажа
43	Кабель-канал	16x16		IEK	м	2400		
44	Кабель-канал	12x12		IEK	м	100		Опуски к ИПР, ЭДУ, кнопке «Тест»
45	Труба гофрированная ПВХ, d=16 мм			DKC	м	140		
<b>Оборудование вентиляционной системы</b>								
46	Вентилятор ВР	80-75-5ДУ-2ч/400°С-1,5/1410-ПО			шт.	1		

Взам. Инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

РД-010217-61-ПС.С

Лист

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
47	Клапан дымоудаления этажный	КЛАД-2-С-800х600-МВЕ24-ВН-ВВ-К			шт.	12		
<b>Кабельная продукция для вентиляционной системы</b>								
48	Кабель силовой	ВВГнг(А)-FRLS 3x10			м	50		
49	Кабель силовой	ВВГнг(А)-FRLS 5x4			м	70		
50	Кабель силовой	ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5			м	140		
<b>Монтажные материалы для вентиляционной системы</b>								
51	Выключатель автоматический ВА47-100 3п 25А хар-ка D				шт.	1		для двигателя 7,5 кВт
52	Выключатель автоматический ВА47-100 3п 16А хар-ка D				шт.	2		для двигателя 2,2 кВт
53	Изоляция воздуховода	ОБМ-ТехВент 180			кв.м	15		
54	Видроизолятор	ДО40			шт.	4		
55	Герметик	СИЛОТЕРМ ЭП-71			шт.	2		
56	Гибкая вставка (400) кругл. для ВР 80-75-5ДУ	для ВР 80-75-5ДУ			шт.	1		
57	Гибкая вставка (400) прямоугольная	для ВР 80-75-5ДУ			шт.	1		
58	Пена монтажная огнеупорная	МАКРОФЛЕКС ПРО ФР 77			шт.	2		

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

РД-010217-61-ПС.С

Лист  
3