

**Характеристики котельных филиала "Волосовские коммунальные системы"
ОАО "Тепловые сети" по состоянию на 01.12.2018 г.**

№ п/п	Котельная, адрес	Резерв мощности, Гкал/ч
1	г. Волосово. ул. Ленинградская, сооружение 20Б	2,79
2	г.Волосово, пр.Вингиссара, сооружение 35Б	3,85
3	г.Волосово, ул. Хрустицкого, сооружение 86	0,04
4	г.Волосово, ул.Ветеранов, сооружение 8	0,00
5	д.Бегуницы д.65а	0,51
6	д. Бегуницы ул. Солнечная д.10	0,09
7	д. Беседа производственное строение №17а	0,50
8	д.Б.Вруда №58	0,00
9	п. Жилгородок №6В	0,03
10	д. Большой Сабск, д.100	1,54
11	п. Зимитицы	0,96
12	д. Извара, д.58а	0,57
13	п. Калитино, д.25, корп. 3	0,63
14	п. Каложицы, дом23в	0,00
15	п. Кикерино, 2-й квартал, д.11	0,06
16	д. Клопицы, №1В	0,23
17	д. Курковицы, д.17	0,36
18	п. Курск, д.17	0,39
19	п. Остроговицы, д.9б, корп. 2	0,00
20	д. Рабитицы, д.24г	0,22
21	п. Сельцо, д.80	0,49
22	п. Сумино, д.69а	0,18
23	д. Терпилицы строение 1Б	0,00
24	д. Торосово, д.13	0,99
25	д. Ущевицы, д.20в	0,00
Итого:		14,43