ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
о назначении административного наказания

«12» марта 2015 г. г. Тосно
Тосненский район

Я, главный государственный инспектор Тосненского района по пожарному надзору, Дегтев Александр Олегович, в присутствии государственного инспектора Тосненского района по пожарному надзору Лесниченко Анастасии Юрьевны,
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)
рассмотрев «12» марта 2015 г. по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Боярова, д.12, каб. №2
(дата рассмотрения дела) (место рассмотрения дела)
протоколы об административном правонарушении №№ 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 от «05» марта 2015 г., и материалы на юридическое лицо:
(указывается Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации) Открытое акционерное общество «Тепловые сети»
2.Юридический адрес: Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Боярова, д. 1, тел.: 2-94-82, 2-08-38
3. ИНН – 4716024190
3.1. КПП - 471601001
4. Расчетный счет 40702810255380000140 корреспондентский счет 30101810500000000653 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, БИК 044030653
5. ФИО законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: Володкевич Валерий Тадеушевич – генеральный директор, выписка из протокола общего собрания акционеров ОАО «Тепловые сети»
7. Привлекалось ли раннее к административной ответственности и когда: к административной ответственности привлекалось 02.12.2014

У С Т А Н О В И Л:

«27» февраля 2015 года в «15» час «00» минут юридическое лицо ОАО «Тепловые сети», по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, п. Форносово, ул. Советская, д.д. 1, 8, Комсомольский переулок, д.д. 2, 4, 6, ул. Шаронова, д.д. 3, 4, 5, 7, 8, ул. Пионерская, д. 10, Павловское шоссе, д.д. 21, 25, ул. Круговая, д.д. 9, 11, 13, 15, 17, 24, 24 А, ул. Школьная, д.д. 8, 10, 12, ул. Вокзальная, д.д. 13 А, 15, 17, 29, ул. Вотчинская, д. 1, д. Поги, ул. Центральная, д.д. 3, 35, в соответствии со статьей 38 Закона РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности»» «ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных

и/п 2020/15.04.15

органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции», как лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, не обеспечило соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами: Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», чем допустило их нарушение, а именно:

(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

- в доме №9 п. Форносово, ул. Круговая стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнута огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).
- в доме №11 п. Форносово, ул. Круговая стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнуты огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).
- в доме №13 п. Форносово, ул. Круговая стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнуты огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).
- в доме №15 п. Форносово, ул. Круговая стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнуты огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).

- в доме №17 п. Форносово, ул. Круговая стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнуты огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).
- в доме №24 п. Форносово, ул. Круговая стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнуты огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).
- в доме №24 А п. Форносово, ул. Круговая стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнуты огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).
- в доме №8 п. Форносово, ул. Школьная стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнуты огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).
- в доме №10 п. Форносово, ул. Школьная стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнуты огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).
- в доме №12 п. Форносово, ул. Школьная стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнуты огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).
- допускается перепад высот менее 45 см в полу на пути эвакуации в общем коридоре, не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6 (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 1, ч. 2 п. 1, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.4).

- в доме №13 А п. Форносово, ул. Вокзальная стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнута огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).
- в д. 15, п. Форносово, ул. Вокзальная, на лестничной площадке допускается хранение вещей, мебели и горючих материалов (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 23 «к»).
- в д. 17, п. Форносово, ул. Вокзальная, в подъезде №1 на лестничной площадке допускается хранение вещей, мебели и горючих материалов (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 23 «к»).
- в д. 17, п. Форносово, ул. Вокзальная, в подъезде №2 на лестничной площадке допускается хранение вещей, мебели и горючих материалов (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 23 «к»).
- в д. 29, п. Форносово, ул. Вокзальная, перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не обеспечено проведение очистки дымоходов (отопительных приборов) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 82).
- в д. 1, п. Форносово, ул. Вотчинская, допускается хранение под лестничными маршами мебели и горючих материалов (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 23 «к»).
- в д. 35, п. Форносово, ул. Центральная, в подъезде №1 допускается загромождение общего коридора различными материалами, изделиями и мебелью (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 23 «к»).
- в д. 3, п. Форносово, ул. Центральная, допускается хранение хранить под лестничными маршами мусора, горючих материалов (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 23 «к»).
- в д. 25, п. Форносово, Павловское шоссе, перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не обеспечено проведение очистки дымоходов (отопительных приборов) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 82).
- в д. 2, п. Форносово, Комсомольский переулок, стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнута огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).
- в д. 4, п. Форносово, Комсомольский переулок, стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнута огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).
- в д. 6, п. Форносово, Комсомольский переулок, стропила и обрешетка чердачных покрытий не подвергнута огнезащитной обработке (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.4.12).
- в д. 10, п. Форносово, ул. Пионерская, перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не обеспечено проведение очистки дымоходов (отопительных приборов) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 82).
- в д. 3, п. Форносово, ул. Шаронова, не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы здания с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 24).
- в д. 4, п. Форносово, ул. Шаронова, не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы здания с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 24).
- в д. 5, п. Форносово, ул. Шаронова, не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы здания с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 24).
- в д. 7, п. Форносово, ул. Шаронова, не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы здания с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 24).
- в д. 8, п. Форносово, ул. Шаронова, не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы здания с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 24).
- в д. 1, п. Форносово, ул. Советская, двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (Федеральный закон

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 п. 2 ч. 1; ст. 6 п. 1 ч. 2 , ст. 53, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7).

- в д. 1, п. Форносово, ул. Советская, не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на кровле здания с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 24).
- в д. 8, п. Форносово, ул. Советская, не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на кровле здания с составлением соответствующего протокола испытаний не реже 1 раза в 5 лет (Постановление Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» п. 24).

Таким образом, установлены достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт совершения юридическим лицом ОАО «Тепловые сети» административных правонарушений, предусмотренных частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ, подтверждается, имеющими в деле доказательствами, а именно: протоколами об административном правонарушении №№ 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 от 05.03.2015 г., актами проверок №№ 55, 57, 59, 60, 61, 66, 67, 71, 72, 73, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 111, 116, 119 от 27.02.2015.

Доказательств невозможности соблюдения юридическим лицом ОАО «Тепловые сети» требований, предъявляемых к деятельности нормативными правовыми актами Российской Федерации, в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась, в материалах дела не имеется.

А потому, вывод о наличии вины ОАО «Тепловые сети» в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ, основан на доказательствах по делу и сделан в соответствии с требованиями ст. 2.2, 2.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п. 1 ч. 1. ст. 29.9; ч. 1, 3, 5., ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности», принимая во внимание, что обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность не усматривается,

(указываются обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

Открытому акционерному обществу «Тепловые сети»,
в соответствии с протоколами №№ 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 , составленными государственным инспектором Тосненского района по пожарному надзору Лесниченко А.Ю., государственным инспектором Тосненского района по пожарному надзору Сивцовой Ю.В., за нарушение Постановления Правительства российской Федерации № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»,

(указывается полное наименование законодательного и (или) нормативного правового акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ об административных нарушениях и
назначить административное наказание: в виде административного штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

(указывается вид административного наказания)

Объявить законному представителю юридического лица Володкевичу В.Т.
что он (а) и иные заинтересованные лица, в соответствии со ст.ст.30.1, 30.3 КоАП РФ, имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии в управлении надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, в районном суде по месту рассмотрения дела.

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, районный суд по месту рассмотрения дела)

Разъяснить законному представителю юридического лица Володкевичу В.Т..
(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

ст.32.2 КоАП РФ, согласно которой Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (10 суток со дня вручения или получения копии постановления) либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, в течении 60 суток со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке. Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25. (в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административного ареста на срок до пятнадцати суток).

Сумма штрафа подлежит перечислению: в отделение Ленинградское (Главное управление МЧС России по Ленинградской области), ИНН 7839306722 № р/с 40101810200000010022, КОД ОКТМО № 41648101, БИК 044106001, л/с 04451784560,

КПП 783901001, КБК 177 116 27000016000 140. Штраф за нарушение Федерального закона о пожарной безопасности согласно постановлению № _____ от_____.

Право обжалования постановления в порядке ст.ст.30.1, 30.3 КоАП РФ, а также ч.1 ст.20.25, ст.32.2 КоАП РФ мне разъяснены и понятны. С содержанием постановления ознакомлен, копию постановления получил «_____» _____ 2015 г.

_____ /В.Т Володкевич/

Копия постановления направлена

_____

Подпись должностного лица, вынесшего постановление

_____ /А.О. Дегтев/

Настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования решения (по истечении 10 дней).

О Т М Е Т К А

об исполнении постановления

Постановление № _____от «___»_____20__ г. в десятидневный срок обжаловано и опротестовано не было, в связи с чем «___»_____20__г. вступило в законную силу.

исполнено «___» _____ 20__г.

_____